
Panasonic 仕　様　書

図面記号－台数					
形名				ビルトインオールダクト形 （ヒーターレス／シングル）　《三相電源》	
総合品番				PA-P160FE3	
室内・室外ユニット品番				CS-P160FE3	CU-P160H3
能力	冷房定格〔中間〕		kW	14.0〔6.3〕(2.7～16.0)	
	暖房定格〔中間〕		kW	15.0〔6.8〕(2.7～18.0)	
	暖房低温		kW	13.0	
冷房定格時の顕熱比			—	0.68	
COP	冷房定格〔中間〕		—	2.32〔3.66〕/2.30〔3.56〕	
	暖房定格〔中間〕		—	3.18〔4.00〕/3.14〔3.89〕	
	冷暖平均(定格)		—	2.75/2.72	
APF	通年エネルギー消費効率		—	3.7/3.6	
外形寸法 H×W×D			mm	310×1,480(+143)×630	910×940×340(+70)
製品質量			kg	47	71
外装色(ﾏﾝｾﾙ記号)				—	シルキーシェード (1Y 8.5/0.5)
電源				三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力	冷房定格〔中間〕	kW	6.03〔1.72〕/6.08〔1.77〕	
		暖房定格〔中間〕	kW	4.72〔1.70〕/4.77〔1.75〕	
		暖房低温	kW	5.41/5.46	
	運転電流	冷房定格	A	18.0/18.2	
		暖房定格	A	14.2/14.4	
	力率	冷房定格	%	97/96	
		暖房定格	%	96/96	
	最大運転電流		A	22.3	
	始動電流		A	—	
設計圧力			MPa	高圧部4.15,低圧部2.21	
圧縮機	形名×個数			—	全密閉ロータリー式×1
	電動機定格出力（極数）		kW		3.8（4P）
	冷凍機油	種別			エーテル油
		封入量	L		1.4
	クランクケースヒーター		W		—
容量制御			%	インバーター方式	
冷媒・封入量			kg	—	HFC〔R410A〕・2.75
冷媒制御方式					電子制御弁
除霜方式				逆サイクル、マイコンディアイサ	
熱交換器				プレートフィン付チューブ	
送風装置	形名×個数			シロッコファン×3	プロペラファン×1
	定格風量		m^3/min	急34　強29　弱24	65
	機外静圧		Pa	90/80(130/140)	—
	電動機定格出力（極数）		kW	0.16　(4P)	《DC》0.12（8P）
保護装置				室内側：保護サーモ、ヒューズ 室外側：過電流（CT方式）、 圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒	ガス管	mm	φ15.88（フレア）	
		液管	mm	φ9.52（フレア）	
	ドレン口	室内側		VP25(外径φ32)<ドレンポンプ内蔵> （ドレンアップはドレン口から500mm以下）	
		室外側		VP25	
運転SW（温度設定範囲）			℃	リモコン(冷・ドライ18～30、 暖16～30、冷暖自動17～27)	
外気運転範囲			℃	冷房：-15 ～ +43DB　暖房：-20 ～ +15WB	
ダクト接続口			mm	φ200×4	—
外気導入口			mm	φ150	
エアーフィルター				—	
運転音			dB(A)	急39(43) 強35(41) 弱32(37)	冷52・暖55(静音：45)
高圧ガス保安法区分				届出不要	
主要付属品				配管断熱材、ドレンホース ホースバンド、据付説明書	
IPコード				IPX0	IPX4

※　性能・電気特性および運転音はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　通年エネルギー消費効率はJRA4048に基づいた値です。
※　ユニット外静圧、運転音の(　)内は、HT(高速)タップ（付属品）使用時の値です。
※　運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下1.5m、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。

①	冷媒配管（液管）φ９．５２フレア
②	冷媒配管（ガス管）φ１５．８８フレア
③	ドレン配管接続口　ＶＰ２５（外径φ３２） ℓ２００フレキホース付属
④	下部ドレン口　　ＶＰ２５（外径φ３２）
⑤	吊金具（４－１２Ｘ３７長穴）
⑥	電源取入口（２－φ３０）
⑦	外気取入口（φ１５０異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ（４－φ２００）
⑨	点検蓋
⑩	電装箱
⑪	遮風板
⑫	吸込角ダクト合フランジ（別売品）
⑬	点検口　４５０□（現地手配）




PA07-56-(12)

PA0705612/110127


品番	**CS-P160FE3**	外形寸法図 ビルトインオールダクト形 （吸込角ダクト合フランジ付）
図番	ＰＡ０７－５６－（１２）	

①	据付固定穴（4－R6．5）／アンカーボルト：M10
②	冷媒配管接続口　（液管）　　ø9．52　フレア
③	冷媒配管接続口　（ガス管）　ø15．88　フレア
④	冷媒配管取出口
⑤	電気配線口　　ø26
⑥	電気配線口　　ø38

2－Ø32穴（ドレン指定穴）





170　660　110　105　219　75　75　60　13　20　10　26　風向　290　380　410　B　18　20　20　13　940　①



R19　3　108　R30　71　28　R19　7　61　49

910　18　②　③　52　52　337　364　123　167　⑤　⑥　④　81　25





矢視図A

品番	CU-P160H3	外形寸法図 標準インバーターPHシリーズ
図番	PA07－49－（16）	

PA07－49－（16）

PA0704916/110127

△


Panasonic　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ４ パナソニック株式会社

8FA－2－5250－892－00－0

配線方式の説明

2線式	個別電源方式（室内ユニット別電源）
4線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線別）
3線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線兼用）※注意：極性有り

※注意
上記配線方式の いずれかをご確 認の上、この表で 示す端子台と接 続線の位置の通 りに施工願います。



注）単相機種には T相がありません。


※2線式の場合、室内ユニットには 別電源が必要に なります。

記号	名　称	記号	名　称
FMI	室内送風機電動機	1X～3X	補助継電器
49FI	室内送風機保護サーモ	RY2, 3	
RC1	運転コンデンサー	CR	室内コントロール基板
TR1	電源トランス	(RCS)	リモコンスイッチ（別売品）
DP	ドレンポンプ		TH:サーミスター（温度センサー）
FS	フロートスイッチ	(HU)	加湿器（別売品）
TH1	サーミスター（室温センサー）	(HS)	ヒューミディスタット（現地手配）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）	□	コネクタ、端子板
TH3	サーミスター（室内コイルE2）	⊕	端子
F1	操作回路ヒューズ		

＊電源配線及びサービスは、銘板の機種名を確認の上、行ってください。

品番	CS-P160FE3	電気回路図 ビルトインオールダクト形
図番	PA07-56-(13)	

8FA-2-5250-949-00-0



3線式	1電源方式 (室内渡り電源 内外接続線兼用) ※注意：極性有り	
4線式	1電源方式 (室内渡り電源 内外信号線別)	
2線式	個別電源方式 (室内ユニット別電源)	

※注意

上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに、施工願います。

記　号	名　　称	記　号	名　　称	記　号	名　　称
MS	圧縮機電動機	C	電解コンデンサー（基板上）	RY001, 002, 101	補助継電器
M1	送風機電動機	RE	リアクタ	CR-CHEP160E	コントロール基板
20S	四方弁	HIC	ハイブリッドＩＣ　）	CR-HIC	HIC基板
M	電子膨張弁	BD	ブリッジダイオード	(サーミスター記号)	サーミスター
F001, 002, 101	操作回路ヒューズ（基板上）	HS	ヒートシンク（放熱板）	(コネクタ記号)	コネクタ
F003	ヒューズ	TR	トランス（基板上）	(ターミナル記号)	ターミナル
NF1, 2	ノイズフィルター（基板上）	T001	カレントトランス（基板上）	(端子板記号)	端子板
				(ボードインワイヤー記号)	ボードインワイヤー

注）基板を交換する場合は電源を切り、基板上のランプが全て消灯してから作業を行ってください。
点灯中に作業を行うと感電します。

品番	CU-P160H3	電気回路図
図番	PA07-49-(22)	標準インバーター　PHシリーズ

PA07-49-(22)